

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №21

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-72 - Школа №2 ул. Микрорайон, д. 53.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-72 - Школа №2 ул. Микрорайон,
д. 53.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-72 - Школа №2 ул. Микрорайон, д. 53.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-72 - Школа №2 ул. Микрорайон, д. 53 находится в критическом
состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-72 - Школа №2 ул. Микрорайон, д. 53 в рамках инвестиционной
программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:


Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №18

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель А).
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева,
д. 20 (кабель А)..

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель А)..
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель А) находится в
критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель А) в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №28

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-78 – Детский сад №36 ул. Окружная, д. 8.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-78 – Детский сад №36 ул. Окружная, д. 8.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-78 – Детский сад №36 ул. Окружная, д. 8.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-78 – Детский сад №36 ул. Окружная, д. 8 находится в критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-78 – Детский сад №36 ул. Окружная, д. 8 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №26

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель А).
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул.
Маяковского, д. 12 (кабель А).

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель А).
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель А) находится в
критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель А) в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №27

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель Б).
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул.
Маяковского, д. 12 (кабель Б).

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель Б).
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель Б) находится в
критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-42 – Детский сад №12 ул. Маяковского, д. 12 (кабель Б) в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №25

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-8 – ул. Шатурская, д. 3 «Газпром газораспределение».
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-8 – ул. Шатурская, д. 3 «Газпром
газораспределение».

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-8 – ул. Шатурская, д. 3 «Газпром газораспределение».
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-8 – ул. Шатурская, д. 3 «Газпром газораспределение» находится в
критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-8 – ул. Шатурская, д. 3 «Газпром газораспределение» в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №24

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ РП-2 – Детский сад №34 ул. Иркутская, д. 24а.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ РП-2 – Детский сад №34 ул.
Иркутская, д. 24а.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ РП-2 – Детский сад №34 ул. Иркутская, д. 24а.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ РП-2 – Детский сад №34 ул. Иркутская, д. 24а находится в критическом
состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ РП-2 – Детский сад №34 ул. Иркутская, д. 24а в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №23

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-76 – Детский сад №38 ул. Торфяная, д. 11.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-76 – Детский сад №38 ул.
Торфяная, д. 11.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-76 – Детский сад №38 ул. Торфяная, д. 11.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-76 – Детский сад №38 ул. Торфяная, д. 11 находится в критическом
состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-76 – Детский сад №38 ул. Торфяная, д. 11 в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

 **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

 **Воронин М. А.**


Старший диспетчер предприятия сетей

 **Дорогов А.В.**

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

 **Сухов С. Ю.**

Начальник ПТО

 **Голубева Е.С.**

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №22

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-74 – Детский сад №25 корпус №2, ул. Микрорайон, д. 51.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-74 – Детский сад №25 корпус №2, ул. Микрорайон, д. 51.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-74 – Детский сад №25 корпус №2, ул. Микрорайон, д. 51.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-74 – Детский сад №25 корпус №2, ул. Микрорайон, д. 51 находится в критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-74 – Детский сад №25 корпус №2, ул. Микрорайон, д. 51 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.


Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №20

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-65 – Детский сад №3 ул. Октябрьская, д. 88.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-65 – Детский сад №3 ул. Октябрьская, д. 88.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-65 – Детский сад №3 ул. Октябрьская, д. 88.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-65 – Детский сад №3 ул. Октябрьская, д. 88 находится в критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-65 – Детский сад №3 ул. Октябрьская, д. 88 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №19

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель Б).
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева,
д. 20 (кабель Б).

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель Б).
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель Б) находится в
критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-59 - Школа №1 ул. Менделеева, д. 20 (кабель Б) в рамках
инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №17

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-51 – Детский сад №37 ул. Садовая, д. 70.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-51 – Детский сад №37 ул.
Садовая, д. 70.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-51 – Детский сад №37 ул. Садовая, д. 70.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-51 – Детский сад №37 ул. Садовая, д. 70 находится в критическом
состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-51 – Детский сад №37 ул. Садовая, д. 70 в рамках инвестиционной
программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.


Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №16

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-34 – Детский сад №20 ул. Белинского, д. 3.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-34 – Детский сад №20 ул. Белинского, д. 3.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-34 – Детский сад №20 ул. Белинского, д. 3.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-34 – Детский сад №20 ул. Белинского, д. 3 находится в критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-34 – Детский сад №20 ул. Белинского, д. 3 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.


Начальник ПТО


Голубева Е.С.

| | Наименование КЛ | Марка и сечение КЛ | м | Обоснование |
|------|---|--------------------|-----|---|
| 1 ✓ | ТП-34 - ул. Белинского, 3 (Детский сад №20) | ААБ 3х95 | 38 | КЛ-0,4 кВ в трехжильном исполнении |
| 2 ✓ | ТП-51- ул. Садовая, 70, детский сад №37 | ААБ 3х95 | 350 | |
| 3 ✓ | ТП-59 - школа N1 | ААШв 3х185 | 240 | |
| 4 ✓ | ТП-59 - школа N1 | ААШв 3х185 | 240 | |
| 5 ✓ | ТП-65 - ул. Октябрьская, 88 . Д/С №3 | ААБ 3х120 | 145 | |
| 6 ✓ | ТП-72 - Микрорайон,53. МБОУ "Школа № 2" | ААБ 3х50 | 113 | |
| 7 ✓ | ТП-74 - Детский сад №25, корпус №2, Микрорайон | ААБ 3х95 | 36 | |
| 8 ✓ | ТП-76 - дет. сад N38, ул. Торфяная, 11 | ААБ 3х95 | 160 | |
| 9 ✓ | РП-2 - Детский сад №34, ул. Иркутская, 24а | АСБ 3х70 | 162 | |
| 10 ✓ | ТП-8 - ул. Шатурская,3 "Горгаз" | АСБ 3х70 | 293 | |
| 11 ✓ | ТП-42 - Детский сад №12, ул. Маяковского, 12 | ААБ 3х95 | 112 | |
| 12 ✓ | ТП-42 - Детский сад №12, ул. Маяковского, 12 | ААБ 3х95 | 112 | |
| 13 ✓ | ТП-78 - дет. сад N36, Окружная, 8 | ААБ 3х95 | 66 | |
| 14 | ТП-64 до МЖД №2а по ул. Маяковского | ААБ3*70 | 110 | Дом запитан перемычкой от дома №1а |
| 15 | ТП-79 до МЖД №6 по проспекту 50 лет Советской Власти | | 250 | Объекты в данное время запитаны с ТП-5 Дзержинского завода |
| 16 | ТП-79 до детского сада №40, здание №1 | | 300 | |
| 17 | ТП-79 до детского сада №40, здание №2 | | 400 | |

27

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №33
технического освидетельствования
Кабельная линия 6 кВ ТП-77 – ТП-78
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 6 кВ ТП-77 – ТП-78: ААШВ 3х95, L=780 м, 1982 г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт кабельной линии 6 кВ ТП-77 – ТП-78.


2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 6 кВ ТП-77 – ТП-78 находится в критическом состоянии (100% износ, 24 соединительных муфты).

4. Выполнить замену 6 кВ ТП-77 – ТП-78 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный



Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №34
технического освидетельствования
Кабельная линия 6 кВ ТП-80 – ТП-81
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 6 кВ ТП-80 – ТП-81: СБ 3х35, L=650 м,
1956 г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт кабельной линии 6 кВ ТП-80 – ТП-81.

2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 6 кВ ТП-80 – ТП-81 находится в критическом состоянии (100% износ).

4. Выполнить замену 6 кВ ТП-80 – ТП-81 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №32
технического освидетельствования
Кабельная линия 10 кВ ТП-10 – ТП-95
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 10 кВ ТП-10 – ТП-95: ААШВ 3х95, L=560 м, 1969 г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 2.1. Паспорт кабельной линии 10 кВ ТП-10 – ТП-95.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 10 кВ ТП-10 – ТП-95 находится в критическом состоянии (100% износ, 30 соединительных муфт).

4. Выполнить замену 10 кВ ТП-10 – ТП-95 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:


Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.


Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №31
технического освидетельствования
Кабельная линия 10 кВ ТП-41 – ТП-43
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 10 кВ ТП-41 – ТП-43: ААШВ 3х95, L=400 м,
1970 г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 10 кВ ТП-41 – ТП-43.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 10 кВ ТП-41 – ТП-43 находится в критическом состоянии (100% износ, 19
соединительных муфт).

4. Выполнить замену 10 кВ ТП-41 – ТП-43 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.


Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.


Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный


С. М. Смирнов
12 марта 2026 г.

Акт №30
технического освидетельствования
Кабельная линия 10 кВ РП-2 – ТП-15
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 12 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 10 кВ РП-2 – ТП-15: ААШВ 3х95, L=2700 м, 1975 г.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт кабельной линии 10 кВ РП-2 – ТП-15.

2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 10 кВ РП-2 – ТП-15 находится в критическом состоянии (100% износ, 40 соединительных муфт).

4. Выполнить замену 10 кВ РП-2 – ТП-15 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:


Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.