

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС - Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 1/2025/Ковров

технического освидетельствования

КЛ-6 кВ ПС «Северная» фид. 6176 – ТП-130

обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
электрооборудования КЛ-6 кВ ПС «Северная» фид. 6176 – ТП-130

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ-6 кВ ПС «Северная» фид. 6176 – ТП-130 находятся в критическом состоянии, требуется замена на новую.

4. Выполнить замену КЛ-6 кВ ПС «Северная» фид. 6176 – ТП-130 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 2/2025/Ковров

технического освидетельствования

ТП-211

обл. Владимирская, г. Ковров, пр. Урожайный, д. 7

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-211

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование ТП-211 находится в неудовлетворительном состоянии

4. Выполнить замену ТП-211 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС	
	г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 3/2025/Ковров

технического освидетельствования

ТП-71, ТП-143

обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Садовая

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 06.10.2025 г. по 13.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-71, ТП-143

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование ТП-71, ТП-143 находится в неудовлетворительном состоянии

4. Выполнить замену ТП-71, ТП-143 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС	
	г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 4/2025/Ковров

технического освидетельствования

РП-4

обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Жуковского

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 06.10.2025 г. по 13.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования РП-4

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




2.1. Паспорт ТП

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование РП-4 находится в неудовлетворительном состоянии

4. Выполнить замену РП-4 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС	
	г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	 М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 5/2025/Ковров

технического освидетельствования

ВЛ-0,4 кВ от ТП-51

обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Полярная

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 06.10.2025 г. по 13.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-51

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ВЛ

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 находится в удовлетворительном состоянии.

4. Выполнить замену ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС - Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 6/2025/Ковров

технического освидетельствования

ВЛ-0,4 кВ от ТП-38

обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Текстильная

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 06.10.2025 г. по 13.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-38

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ВЛ

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 находится в удовлетворительном состоянии.

4. Выполнить замену ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 в рамках инвестиционной программы 2027 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 7/2025/Ковров

технического освидетельствования

РП-8

обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Волго-Донская

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 13.10.2025 г. по 20.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования РП-8

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование РП-8 находится в неудовлетворительном состоянии

4. Выполнить замену РП-8 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС	
	г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 8/2025/Ковров

технического освидетельствования

КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 672 – ЦРП-2

обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 13.10.2025 г. по 20.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование
электрооборудования КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 672 – ЦРП-2

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:




2.1. Паспорт КЛ

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 672 – ЦРП-2 находятся в критическом состоянии, требуется замена на новую.

4. Выполнить замену КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 672 – ЦРП-2 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 9/2025/Ковров

технического освидетельствования

КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 6103 – ЦРП-2

обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 13.10.2025 г. по 20.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование

электрооборудования КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 6103 – ЦРП-2

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт КЛ

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 6103 – ЦРП-2 находятся в критическом состоянии, требуется замена на новую.

4. Выполнить замену КЛ-6 кВ ПС «Восточная» фид. 6103 – ЦРП-2 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 10/2025/Ковров

технического освидетельствования

КТП-238

обл. Владимирская, г. Ковров, мкр. им. Чкалова

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 20.10.2025 г. по 27.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КТП-238

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование КТП-238 находится в неудовлетворительном состоянии

4. Выполнить замену КТП-238 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС	
	г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС - Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 11/2025/Ковров

технического освидетельствования

РП-2

обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Фурманова, д. 25А

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н.А
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 20.10.2025 г. по 27.10.2025 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования РП-2

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП

2.2. Протоколы испытаний

3. Комиссия установила следующее

3.1. Электрооборудование РП-2 находится в неудовлетворительном состоянии, необходима модернизация РЗиА

4. Выполнить замену электрооборудования РП-2 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС	
	г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 12/2025/Ковров

Строительство нового объекта




КЛ-6 кВ ПС «Южная» фид. 666 – РП-8

обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г., приняла решение о включении в инвестиционную программу 2026 года, строительство новой КЛ-6 кВ ПС «Южная» фид. 666 – РП-8, кабель АСБл -10-3х240 L=1,5 км, для обеспечения 2 категории надежности РП-8 и социально-значимых объектов, расположенных в микрорайоне имени Малеева и Кангина.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС - Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 13/2025/Ковров

Строительство нового объекта

РТП, проезд Северный

обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г., приняла решение о включении в инвестиционную программу 2026 года, строительство нового РТП, проезд Северный, для незамедлительной ликвидации аварийных режимов работы и обеспечении защиты от токов К.З., так как в настоящее время с ПС «Северная» приходят два питающих фидера 6176 на ТП-130 и фидер 6159 на ТП-19 на которых установлены обычные выключатели нагрузки.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Ковров

АО «ОРЭС-Владимирская область»



Д.В. Цветков

АКТ № 14/2025/Ковров

Строительство нового объекта

КЛ-6 кв ТП-100-КТП-37

обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г., приняла решение о включении в инвестиционную программу 2027 года, строительство новой КЛ-6 кв ТП-100-КТП-37, кабель АСБл -10-3х150 L=0,9 км, для обеспечения резерва от сетей ОРЭС-Владимирская область и незамедлительной ликвидации аварийных ситуаций. В настоящее время КТП-37 имеет два питания от ТП-82 и от ТП-201, находящихся на балансе и обслуживании сетевой организации Россети Центр и Приволжья.

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров	
	АО «ОРЭС - Владимирская область»	М.С. Потанин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Ковров
АО «ОРЭС Владимирская область»
г. КОВРОВ




Д.В. Цветков

АКТ № 15/2025/Ковров
Строительство нового объекта
КЛ-6 кв ТП-132-ТП-52
обл. Владимирская, г. Ковров

1. Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Половников Н. А.
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Шарапанов Е.С.
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	Потанин М.С.

действовала с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г., приняла решение о включении в инвестиционную программу 2029 года, строительство новой КЛ-6 кв ТП-132-ТП-52, кабель АСБл -10-3х150 L=0,35 км, для обеспечения 2 категории надежности ТП-52 и социально-значимых объектов (Туберкулёзный диспансер, котельная).

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Н.А. Половников
Члены комиссии:	Начальник службы РОЭ РЭС г.Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 Е.С. Шарапанов
	Начальник ПТО РЭС г. Ковров АО «ОРЭС - Владимирская область»	 М.С. Потанин