

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Радужный
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 П.А. Волков

« 24 » 04 2026 г.

Акт № ВЛ 110/2026/Радужный
технического освидетельствования
ВЛ 110 кВ «Отпайка ТП «Радуга»

г. Радужный

« 24 » 04 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник РЭС г. Радужный	Волков П.А.
Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Радужный	Берёзкин А.А.
	Начальник ПТО РЭС г.Радужный	Лобов С.А.

Действовала в период с 13.04.2026г. по 24.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование двух-
цепной ВЛ 110 кВ «Отпайка ТП «Радуга».

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Протоколы испытаний.

1.3 Технический отчёт


1.4 Результаты предыдущего ТО

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ 110 кВ «Отпайка ТП «Радуга» имеет дефекты, но допускается к работе при проведении со-
ответствующих технических мероприятий по приведению ВЛ 110 кВ в нормативное состояние.

3. Продолжить выполнение замены подвесной изоляции ВЛ 110 кВ «Отпайка ТП «Радуга» в рамках
инвестиционной программы 2029 года.

Председатель:	Начальник РЭС г. Радужный	 Волков П.А.
---------------	---------------------------	---

Члены комиссии:	Главный инженер РЭС г. Радужный	 Берёзкин А.А.
-----------------	---------------------------------	--

	Начальник ПТО РЭС г.Радужный	 Лобов С.А.
--	------------------------------	---