

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 12/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
КЛ-10 кВ ф.101 ПС Ундол под полотном ж/д

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КЛ-10 кВ ф.101 ПС Ундол под полотном ж/д.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт КЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. КЛ-10 кВ ф.101 ПС Ундол под полотном ж/д находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену КЛ-10 кВ ф.101 ПС Ундол под полотном ж/д в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир                       Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
С.Б. Кутузов  
г.ВЛАДИМИР  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 13/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
КЛ-10 кВ ф.102 ПС Ундол под полотном ж/д

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КЛ-10 кВ ф.102 ПС Ундол под полотном ж/д.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


- 1.1. Паспорт КЛ.
- 1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. КЛ-10 кВ ф.102 ПС Ундол под полотном ж/д находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену КЛ-10 кВ ф.102 ПС Ундол под полотном ж/д в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир                       Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 14/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-8

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-8.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-8 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-8 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.



Акт № 15/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-6

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-6.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-6 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Ундол от ТП-7 до ТП-6 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 16/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
КЛ-10 кВ ф.1036 от ПС Лакинск до ТП-33

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования КЛ-10 кВ ф.1036 от ПС Лакинск до ТП-33.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт КЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. КЛ-10 кВ ф.1036 от ПС Лакинск до ТП-33 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену КЛ-10 кВ ф.1036 от ПС Лакинск до ТП-33 в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир                       Душков И.Ф.



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 17/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ТП-15 ул. Шибеева

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-15 ул. Шибеева.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ТП.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ТП-15 ул. Шибеева находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ТП-15 ул. Шибеева в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель:                      Главный инженер РЭС г. Владимир                       Тарасов С.М.

Члены комиссии:                      Начальник ПТС РЭС г. Владимир                       Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир                       Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Акт № 18/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ТП-28 ул.Спортивная

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-28 ул.Спортивная.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ТП.

1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ТП-28 ул.Спортивная находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ТП-28 ул.Спортивная в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник РЭС г. Владимир  
АО «ОРЭС-Владимирская область»

  
С.Б. Кутузов  
«\_\_» \_\_ 2026 г.

Акт № 19/2026/Собинка  
технического освидетельствования  
ТП-17 д. Перебор

г. Владимир

«\_\_» \_\_ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-17 д. Перебор.

**1.** Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ТП.


1.2. Протоколы испытаний.

**2.** Комиссия установила следующее:

2.1. ТП-17 д. Перебор находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена на новую.

**3.** Выполнить замену ТП-17 д. Перебор в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.



С.Б. Кутузов  
г.ВЛАДИМИР 2026 г.

«      »                      2026 г.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.