

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 С.Б. Кутузов
«___» _____ 2026 г.

Акт № 5/2026/Собинка
технического освидетельствования
ВЛ-10 кВ ф.1007 от оп. № 42-8 до ТП-20

г. Владимир

«___» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.1007 от оп. № 42-8 до ТП-20.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.1007 от оп. № 42-8 до ТП-20 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.1007 от оп. № 42-8 до ТП-20 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 С.Б. Кутузов
«__» _____ 2026 г.

Акт № 6/2026/Собинка
технического освидетельствования
ТП-33 ул. Набережная

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ТП-33 ул. Набережная.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ТП.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ТП-33 ул. Набережная находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену ТП-33 ул. Набережная в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

 С.Б. Кутузов
«___» _____ 2026 г.

Акт № 7/2026/Собинка
технического освидетельствования
ВЛ-10 кВ ф.1024 от ТП-40 до ТП-44

г. Владимир

«___» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.1024 от ТП-40 до ТП-44.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

1.1. Паспорт ВЛ.

1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.1024 от ТП-40 до ТП-44 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.1024 от ТП-40 до ТП-44 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС-Владимирская область»

С.Б. Кутузов

2026 г.

Акт № 8/2026/Собинка
технического освидетельствования
ВЛ-10 кВ ф.1015 от РП-4 до ТП-74

г. Владимир

«__» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Главный инженер РЭС г. Владимир	Тарасов С.М.
Члены комиссии:	Начальник ПТС РЭС г. Владимир	Голенкевич Б.Н.
	Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир	Душков И.Ф.

Действовала в период с 01.04.2026г. по 08.04.2026г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования ВЛ-10 кВ ф.1015 от РП-4 до ТП-74.

1. Комиссией рассмотрены следующие материалы:


1.1. Паспорт ВЛ.


1.2. Протоколы испытаний.

2. Комиссия установила следующее:

2.1. ВЛ-10 кВ ф.1015 от РП-4 до ТП-74 находится в критическом состоянии, требуется замена на новую.

3. Выполнить замену ВЛ-10 кВ ф.1015 от РП-4 до ТП-74 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Владимир  Тарасов С.М.

Члены комиссии: Начальник ПТС РЭС г. Владимир  Голенкевич Б.Н.

Начальник ПО Собинка РЭС г. Владимир  Душков И.Ф.